



Тел./факс: 8 (4812) 38-31-10

E-mail: info@gazteplo67.ru

**Краткая характеристика автоматизированной БМК
установленной мощностью 7.5 МВт.
(Отопление – 6 мВт. ГВС – 1.5 мВт.)**

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
	Здание БМК.		
1.	Здание котельной из облегчённых металлоконструкций и сэндвич-панелей (стены толщиной 100 мм, кровля – 120 мм) размерами 8x14.5x3.15h м(шесть модулей 8x2.45x3.15h м).	Компл.	1
	Дымовая труба.		
2.	Индивидуальные газоходы из нержавеющей стали высотой 12 м закреплённые на пространственной металлоконструкции (трубостойке): 450/500 мм – 2 шт.; 400/450 мм – 1 шт.	Компл.	1
	Тепломеханическое оборудование.		
3.	Котёл водогрейный Vitomax 100-LW 2900 кВт	шт.	2
4.	Котёл водогрейный Vitoplex PV-100 1700 кВт	шт.	1
5.	Теплообменник пластинчатый системы отопления FP-205-121-1-НН, Q=2.3 Гкал/ч (2.7 МВт)	шт.	3
6.	Теплообменник пластинчатый системы ГВС FP-16-33-1-НН, Q=1.29 Гкал/ч(1.5 МВт)	шт.	2
7.	Насос циркуляционный котлового контура котла Vitomax, WILO IL-100/220-5.5/4	шт.	2
8.	Насос циркуляционный котлового контура котла Vitoplex, WILO IL-65/220-3/2	шт.	1
9.	Насос циркуляционный системы отопления WILO IL-100/165-22/2	шт.	2
10.	Насос циркуляционный системы ГВС WILO TOP-S-50/15	шт.	2
11.	Насос подпиточный WILO MHIL-505-E-3-400-50/2	шт.	2

12.	Насос повысительный холодного водоснабжения WILO IL-50/130-3/2	шт.	2
13.	Бак расширительный среднего давления FlamcoFlexcon CE-425 котла Vitomax 2900 кВт	шт.	2
14.	Бак расширительный среднего давления FlamcoFlexcon CE-200 котла Vitoplex 1700 кВт	шт.	1
15.	Установка обезжелезивания АКВАФЛОУ FF 050/A-77	шт.	1
16.	Установка умягчения АКВАФЛОУ SF 020-56M	шт.	1
17.	Установка коррекционной обработки воды реагентом ЭКОТРИТ В-25 АКВАФЛОУ DC SP 61506	шт.	1
18.	Теплосчётчик ТС.ТМК-Н в составе:	Компл.	1
19.	Тепловычислитель ТМК-Н100	шт.	1
20.	Преобразователь расхода электромагнитный фланцевый "Мастерфлоу" Ду150 мм, класс Б	шт.	2
21.	Преобразователь расхода электромагнитный фланцевый "Мастерфлоу" Ду50 мм, класс Б	шт.	2
22.	Преобразователь расхода электромагнитный фланцевый "Мастерфлоу" Ду32 мм, класс Б	шт.	1
23.	Водосчётчик с импульсным выходом ВСХд Ду15 мм	шт.	2
24.	Комплект термопреобразователей сопротивления (согласованная пара) КТСП-Н, L=160 мм	компл.	1
25.	Комплект термопреобразователей сопротивления (согласованная пара) КТСП-Н, L=80 мм	компл.	1
26.	Преобразователь давления СДВ-И	шт.	5
27.	Бак запаса умягчённой воды V=1 м ³	шт.	1
	Газовое оборудование.		
29.	Горелка газовая FBR-P 350	шт.	2
30.	Горелка газовая FBR-P 190	шт.	1
31.	Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Т-0.2-1000-1.6, диаметр условного прохода Ду150, Q _{max} =1000 м ³ /ч.	шт.	1
32.	Клапан термозапорный КТЗ-001-150Ф	шт.	1
33.	Клапан электромагнитный отсечной, MADAS EVP-NC фланцевый Ду 150, Ру0,6 МПа	шт.	1
34.	Антивибрационный компенсатор GA50	шт.	1

По вопросам приобретения котельной: +7 (910) 785-87-05